

Универзитет у Нишу
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

Трг краља Александра Ујединитеља 11
П. Фах 121
18000 Ниш, СРБИЈА



University of Niš
FACULTY OF ECONOMICS
Trg kralja Aleksandra Ujedinitelja 11
P. O. Box 121
18000 Niš, SERBIA

* Тел. +381 18 528 601 * Факс +381 18 45 23 268; +381 18 45 23 859
* <http://www.eknfak.ni.ac.rs> * е-пошта: ekonomski@eknfak.ni.ac.rs
* Текући рачун: 840-1683666-17 * Матични број: 07174705 * ПИБ: 100667088

Република Србија
Универзитет у Нишу
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Трг краља Александра Ујединитеља 11, Ниш
Број: М 09/2026 бр: 01-421
16.03.2026.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
за набавку услуге одржавања и поправке лифта за 2026. годину
(набавка бр. М 09/2026)

Лифтовско постројење са следећим подацима:

- Општи подаци:

- * произвођач: „Давид Пајић“
- * тип редукторске машине: Р 60
- * година производње: 1979

-Технички подаци:

- * број станица 6
- * број прилаза 6
- * носивост 400 кг
- * брзина вожње 1,2/0,3 м/с

У циљу обезбеђења сигурности при раду потребно је вршити редовно месечно одржавање-сервисирање лифта једанпут месечно, према упутству произвођача, у складу са техничким прописима (Правилник о безбедности лифта „Сл гласник РС“, бр. 101/2010).

Нарочито треба обухватити следеће:

- проверу рада свих сигурносних уређаја, погонске машине, одбојника, врата и забраве возног окна,
- проверу носача ужетњача, стање жлебова и лежајева,
- проверу носећих ужади и њихове везе са кабином и контра тегом,
- проверу електро изолазије свих струјних кола и њихове везе са уземљењем,
- проверу громобранске инсталације,
- чишћење и подмазивање вођица кабине и контра тега,
- проверу исправности рада лифта при вожњи од станице до станице, дуж возног окна у оба смера као и пристајање,
- проверу нужних излаза и
- проверу исправности погонских и управљачких уређаја
- одржавање хигијене у машинским просторијама и возном окну
- вођење евиденције сервиса у књизи ревизије.

Из оквира радова хитних интервенција, потребно је изводити радове којима се отклања непосредна опасност по живот и здравље људи или околине. Хитне интервенције се извршавају одмах и искључиво по пријему позива и обухватају радове на:

- ослобађању лица и ствари из заглављеног лифта и његовор поновно стављење у погон без замене делова и утрошака материјала
- активирање биметалних релеја
- остале застоје без замене делова.

Напомена: Понуђач је дужан да овери техничку спецификацију и да је достави заједно са обрасцем понуде.